

ACCELERATORE D'ARIA UL.FM.

cod.: 702.002.ZA



l'acceleratore di aria è utilizzato negli impianti a secco. Il suo scopo è quello di accelerare la fuoriuscita di aria dalle tubazioni permettendo all'acqua di arrivare tempestivamente allo sprinkler intervenuto per incendio per incendio. Viene montato sul corpo della valvola a secco.

ACCELERATORE D'ARIA UL.FM.

CODICE	DESCRIZIONE
702.002.ZA	UL.FM.

L'acceleratore di aria è utilizzato negli impianti a secco. Il suo scopo è quello di accelerare la fuoriuscita di aria dalle tubazioni permettendo all'acqua di arrivare tempestivamente allo sprinkler intervenuto per incendio per incendio. Viene montato sul corpo della valvola a secco.

EUR 0,00

